



令和8年度錦江町文化センター

非常用発電装置改修工事

図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
01	表紙・図面リスト	15	発電機室 立面図
02	案内図・配置図	16	発電機 基礎 増設詳細
03	建築改修工事特記仕様書(その1)	E01	電気設備 特記仕様書
04	建築改修工事特記仕様書(その2)	E02	発電機仕様・機器図
05	建築改修工事特記仕様書(その3)	E03	発電機設備 幹線回路図
06	建築改修工事特記仕様書(その4)	E04	発電機 設置図
07	建築改修工事特記仕様書(その5)	E05	1階電気設備 平面図
08	建築改修工事特記仕様書(その6)	E06	2階電気設備 平面図
09	解体・特記工事仕様書	E07	R階電気設備 平面図
10	1階 平面図		
11	2階 平面図		
12	3階 平面図		
13	発電機室 平面図 断面図		
14	発電機室 展開図		

設計：野津建築設計事務所

建築改修工事	野津建築設計事務所 鹿児島県知事登録 第1-4-3号 〒893-0014 鹿児島県鹿屋市寿8-7248-6 TEL 0994-43-9869 FAX 0994-43-9869	大臣登録 野津 安徳 一級建築士登録 第134004号	〇〇〇〇構造設計事務所 ・構造設計 ・構造法適合確認 〇〇〇〇設備設計事務所 ・設備設計 ・設備法適合確認	設計年月日 令和8年1月30日	図面番号 01
				工事名称 令和7年度錦江町文化センター非常用発電装置改修工事 図面名称 表紙・図面リスト	



建 物 概 要

工 事 名 称	令和7年度錦江町文化センター非常用発電装置改修工事	外 部 仕 上 げ 表	発 電 機 室	南側面	特 記 事 項	解体・撤去については、躯体及び他の仕上げ材に悪影響をおよぼさないように注意すること。 一定区画の解体・撤去については専用切断機により施工を行なう。 在来発電機持ち出しは、地上まで電気工事の範囲に含む。・発電機処分は建築工事で行なう。処分重量は2,200kg 発電機室の排煙管 貫通孔 径200（建築）復旧まで含む（内外の仕上げ塗装・シーリング共）
工 事 場 所	錦江町城元地内			西側面		
用 途 地 域	無指定地域					
工 事 種 別	改 修					
対 象 工 事	発電機入替工事 電気設備工事					
構 造	RC造・2F					

		床	壁	天 井	備 考
現況内部仕上げ表	発 電 機 室	モルタルコテ押さえ	コンクリート打放し下地 グラスウール（ア）50貼り	コンクリート打放シ（ア）25木毛セメント板打込 ア50シリガラスウール吸音材（ガラスクロストーンボ止め）	
	P S				

